

Checkliste Barrierefreiheit für Privatvermieter	nicht zutreffend	erfüllt	nicht erfüllt	erforderliche Maßnahmen (Stichwort oder Hinweis auf eine Beschreibung)
<b>Zugang stufenlos möglich</b>				
Haupteingang	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Aufzug	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zimmer	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ferienwohnung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Frühstücksraum	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Terrasse	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Gäste-WCs	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sauna / Wellnessbereich	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Außenbereich</b>				
Entfernung nächste Haltestelle öffentlicher Verkehrsmittel in Metern:				10 METER:
Steigung max. 10 % auf griffiger Oberfläche	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	KEINE STEIGUNG
Rampen vorhanden:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rampen: Breite mind. 120 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rampen: Steigung maximal 10 %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
markierter Behindertenstellplatz nahe barrierefreiem Eingang oder Aufzug	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Eingänge und Türen</b>				
Alle Türen nutzbare Breite mind. 80 cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Haus- und Wohnungseingangstüren mind. 90 cm Breite.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Türschwellen</b>				
Niveaunterschiede bei Außentüren maximal 3 cm.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Niveaunterschiede bei Innentüren maximal 2 cm.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Horizontale Verbindungswege (Gänge, Flure, Vorräume)</b>				
Horizontale Verbindungswege mind. 120 cm breit	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Am Ende od. Richtungsänderung: Bewegungsfl. mind. 150 cm Durchm.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Treppen</b>				
Haupttreppen beidseitig mit Handlauf (Durchmesser 3,5 cm bis 4,5 cm),	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Höhe 90 - 100 cm, Wandabstand mind. 4 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Handlauf > 90 cm Höhe: zweiter Handlauf in Höhe 75 cm.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
An- und Austrittsstufe farblich kontrastierend über gesamte Stufenbreite	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Breite der Treppe zwischen Handläufen mind. 120 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Aufzug</b>				
Innenabmessungen mind. 110 cm x 140 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Eingangstürbreite mindestens 90 cm.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Barrierefreie Sanitärräume</b>				
Türen nach außen öffnen, Türdurchgangsbreite 80 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Bewegungsfläche 150 cm Durchmesser	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
einseitig anfahrbarer WC-Sitz: Raumgröße mindestens 165 x 215 cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
einseitig anfahrbare WC: Achsabstand zur Seitenwand 45 cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Beidseitig des WC-Sitzes Stütz- und Haltegriffe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Waschtisch</b>				
Waschtische Höhe 80 - 85 cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Unterfahrbarkeit bei 20 cm Tiefe mindestens 65 cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
freie Zufahrtsbreite zum Waschtisch 100 cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Spiegel durchgehend von 85 - 180 cm über FBOK	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Duschplatz</b>				
Duschplatz stufenlos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Duschbereich und seitliche Anfahrfläche jeweils 90 x 130 cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Duschsitz 45 x 45 cm, Sitzhöhe 46 - 48 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Stütz- und Haltegriffe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Badewanne</b>				
Einstieg H 50 - 55 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Stütz- und Haltegriffe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Notrufeinrichtungen in Bad und WC</b>				
<b>Frühstücksraum</b>				
Unterfahrbare Tische (Unterkante 70 cm vom Boden)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ausreichend Platz für Rollstuhlfahrer (150 cm Bewegungsdurchmesser)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Zimmer:</b>				
Eingangstürbreite mindestens 80 cm breit	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Türschwelle max. 2 cm hoch	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	KEINE SCHWELLE
Bewegungsflächen im Zimmer mind. 150 cm Durchmesser	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
freie Fläche neben dem Bett links (Breite in cm):				CM: 210
freie Fläche neben dem Bett rechts (Breite in cm):				CM: 180
Bett unterfahrbar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Höhe des Bettes (Matratzenoberkante) in cm:				CM: 55
Unterfahrbare Tisch (Unterkante 70 cm vom Boden)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
stabile Sessel mit Armlehnen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	AUF WUNSCH VORHANDEN
Bewegungsfläche vor dem Eingang ins Bad / WC mind. 150 cm Durchmesser	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Garderobenstangen / Fächer in Höhe von 120 - 140 cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Ausgefüllt von: <b>JAUD SABINE</b>	Name & Adresse des Betriebes: <b>APARTEMENTS + CHALETS ZUM TIROLER BUA + MADL ACHENKIRCH 111 A-6215 ACHENKIRCH</b>
---------------------------------------	---